Comune di San Giorgio in Bosco

Dicembre 2013 | **PROVINCIA DI PADOVA**

PIANO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Oggetto

TAV. 19B ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI

Tavola:

19B

Data

Dicembre 2013

Scala

1:5.000

Nome file

adeguamento imp. esistenti.dwg



SINPRO ambiente
Via dell'Artigianato, 20
30030 Tombelle di Vigonovo (VE)
Tel.: 049 980 1745
Fax: 049 980 1746
e-mail: info@simproambiente.com
www.simproambiente.com

Progettisti:

Ing. MASSIMO BRAIT
Ordine degli Ingegneri di Venezia n° 3353

Ing. PATRIZIO GUSONI
Ordine degli Ingegneri di Venezia n° 2983

.....
Il responsabile del settore

Legenda

Adeguamento impianti

Art. 12 comma 1, lettera a), L.R. n. 17 del 07/08/2009 Impianti con potenza ≥ 400 W	Adeguamento entro 5 (cinque) anni
Art. 12 comma 1, lettera b), L.R. n. 17 del 07/08/2009 Impianti con potenza ≥ 150 W e < 400 W	Adeguamento entro 10 (dieci) anni
Art. 12 comma 1, lettera c), L.R. n. 17 del 07/08/2009 Impianti con potenza ≤ 150 W	Adeguamento entro 15 (quindici) anni
	dall'entrata in vigore della L.R. 7 agosto 2009, n. 17

Impianti conformi all'art. 9, comma 2 L.R. 17 del 07/08/2009

Punti luce

Confine comunale