

Comune di San Giorgio in Bosco

Dicembre 2013

PROVINCIA DI PADOVA

PIANO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Oggetto

TAV. 14 PLANIMETRIA GENERALE CORPI ILLUMINANTI

Tavola:

14

Data

Dicembre 2013

Scala

1:1.000

Nome file

Corpi Illuminanti al mille.dwg

Via dell'Angelo, 20
35050 Torricella di Vigonovo (VE)
Tel.: 049 980 1745
Fax: 049 980 1746
e-mail: info@simproambiente.com
www.simproambiente.com

Progettisti:

Ing. MASSIMO BRAT
Ordine degli Ingegneri di Venezia n° 3303

Ing. PABLO GUIONI
Ordine degli Ingegneri di Venezia n° 2763

Il responsabile del settore

Legenda

Corpi illuminanti

Corpo illuminante tipo STRADALE (a palo)
lampada SODIO ALTA PRESSIONE




TABELLA DELLE PRIORITA'					
Tipologia	Adegumento normativo	Efficientamento energetico	Tipologia	Adegumento normativo	Efficientamento energetico
A01.01	2	3	S13.01	4	4
A02.01	2	3	S14.01	4	4
A03.01	4	3	S14.02	4	3
G02.01	1	1	S15.01	1	1
G02.02	1	2	S16.01	1	1
G02.03	1	1	S17.01	1	1
G02.04	1	1	S18.01	1	1
G03.01	1	1	S19.01	2	3
G03.02	1	1	S19.02	2	3
G03.03	1	2	S19.03	2	3
G04.01	1	3	S22.01	1	3
G04.02	1	3	S24.01	1	3
G04.03	1	1	S25.01	1	3
G05.01	3	3	S26.02	1	3
I01.01	4	3	S26.03	1	3
I02.01	4	3	S27.01	4	3
P01.01	1	1	S28.01	1	3
P02.01	1	1	S29.01	1	3
P03.01	1	1	S30.01	1	3
S01.01	1	4	S31.01	3	3
S01.02	1	3	S32.01	2	3
S01.03	1	3	S33.01	2	4
S01.04	1	3	S33.02	2	3
S01.05	1	4	S34.01	2	3
S01.06	1	3	S35.01	2	4
S01.07	1	3	S36.01	2	3
S01.08	1	3	S37.01	2	4
S01.09	1	3	S38.01	2	3
S01.10	1	3	T01.01	4	3
S01.11	1	3	T01.02	4	4
S01.12	1	3	T01.03	4	4
S02.01	1	3	T01.04	4	3
S02.02	1	3	T02.01	4	4
S02.03	1	4	T02.02	4	3
S02.04	1	4	T02.03	4	5
S02.05	1	4	T02.04	4	4
S02.06	1	3	T02.05	4	4
S02.07	1	3	T03.01	4	4
S03.01	1	3	T04.01	2	4
S04.01	1	3	T04.02	2	4
S04.02	1	3	T04.03	2	3
S04.03	1	3	T04.04	2	3
S04.04	1	3	T05.01	2	3
S05.01	3	4	T06.01	4	3
S05.02	3	4	T07.01	4	3
S05.03	3	4	T08.01	4	4
S06.01	1	3	T09.01	3	3
S06.02	1	4	T09.02	3	4
S07.01	1	3	T10.01	4	3
S07.02	1	4	T11.01	2	3
S08.01	4	3			
S08.02	4	3			
S08.03	4	3			
S09.01	4	3			
S10.01	4	3			
S11.01	4	4			
S12.01	1	3			

Efficientamento energetico		
priorità	descrizione	
1	Intervento di limitata complessità, facile attuazione e breve realizzazione temporale, utile al compimento delle condizioni iniziali di efficientamento delle sorgenti luminose	
2	Intervento, di complessità contenuta, facile attuazione e breve realizzazione temporale, utile al compimento delle condizioni di efficientamento della gestione temporale dei cicli di accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione pubblica, e dell	
3	Intervento di complessità contenuta, facile attuazione e breve realizzazione temporale, utile al compimento delle condizioni di efficientamento delle sorgenti luminose e della gestione temporale dei cicli di accensione e spegnimento dell'impianto di illu	
4	Intervento di modesta complessità, volto al miglioramento integrato prestazionale e gestionale del sistema di illuminazione pubblica (intervento a carattere evolutivo). Sono coinvolti strutture di gestione e controllo dell'impianto di illuminazione pubbl	
5	Approccio evolutivo alla gestione della risorsa pubblica e sgravio degli oneri di conduzione a fronte di un beneficio economico e funzionale, nel medio/lungo periodo.	

Adegumento normativo	
priorità	descrizione
1	Impianti che non garantiscono la sicurezza per carenza dei parametri illuminotecnici sulla strada, oppure sono particolarmente inquinanti;
2	Impianti che garantiscono la sicurezza ma sono caratterizzati da elevato consumo energetico;
3	Impianti che garantiscono la sicurezza ma risultano sovradimensionati, ovvero caratterizzati da elevato consumo energetico;
4	Impianti che, pur garantendo la sicurezza per rispetto dei parametri illuminotecnici, presentano lievi difformità (non pregiudicanti la sicurezza delle persone)
5	Impianti che, pur garantendo la sicurezza per rispetto dei parametri illuminotecnici, presentano lievi difformità (non pregiudicanti la sicurezza delle persone e degli operatori manutentori)
6	Impianti conformi alla L.R. 17/2009.

