



Data 19 GIU. 2019      Protocollo N° 25 6882 /      Class: 4,6,20,25,1      Prati.      Fasc.      Allegati N°

Oggetto: Comune di San Giorgio in Bosco (PD) Variante 5 al Piano degli Interventi  
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i.

Al Comune di San Giorgio in Bosco  
e p.c. Alla Direzione Operativa  
Alla U.O. Urbanistica  
Alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica  
protocollo@pec.provincia.padova.it  
Al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive  
Al Consorzio di Bonifica Brenta

Vista ed esaminata la documentazione relativa all'oggetto inviata da codesto Comune con nota prot. n. 4154 del 01/04/2019;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Brenta n. 6099 del 11/04/2019, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 8219 del 10/06/2019, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;

Considerato che le variante in parola è tale da comportare l'incremento dell'impermeabilizzazione delle superfici;

Considerato che lo studio per la valutazione di compatibilità idraulica individua misure compensative che contribuiscono a garantire l'invarianza idraulica;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato,

Si esprime parere favorevole all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata.

Sono da evitare volumi di invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative "a macchia di leopardo".

Distinti saluti.

Il Direttore  
- dott. ing. Fabio Galiazzo -

Referente: geol. Ilaria Maurizio 049-8778663 - P.O. opere idrauliche I: ing. Alessandra Tessarollo  
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Fabio Galiazzo

Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Operativa

**Unità Organizzativa Genio Civile di Padova**  
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624  
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it